

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и
города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

П Р Е Д П И С А Н И Е № 52 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов № 10 г. Кирово-Чепецка
Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

И.о. директора МКОУ СОШ с УИОП № 10 города Кирово-Чепецка
Чертковой Оксане Владимировне

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-
Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного

(наименование органа надзорной деятельности)

государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Митюкова
М.Н. № 52 от 07.06.2021 года, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 14.00 до 16.00 час. 28.06.2021 года, с 13.00 до 14.00 час.
09.07.2021 года

проведена плановая, выездная проверка

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области
по адресу 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Школьная, д. 4а

Главным государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
по пожарному надзору Митюковым М.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору, наименование объекта контроля и т.п.)

совместно с И.о. директора Чертковой Оксаной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	указывается только в случае выявления нарушений (полезно)

1	2	3	4	5
1.	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	ППР в РФ 1479 ¹ п. 37	До 01.08.2023 года	
2.	Дверь склад ТМЦ на 1-м этаже здания школы (помещение № 36 согласно технического паспорта) категории «В2» по взрывопожарной и пожарной опасности не имеет требуемого предела огнестойкости, выполнена не противопожарной 2-го типа.	Федеральный закон № 123-ФЗ ² ст. 88, таблица 24, Свод правил 4.13130.2013 ³ п. 5.6.4	До 01.11.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города
Кирово-Чепецка по пожарному надзору Митюков М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

09 июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МКОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка Кировской области Черткова Оксана Владимировна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

09 июля 2021 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

¹ Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479

² Федеральный закон от 22 07 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

³ Свод правил 4 13130 2013 « Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям